

## UP 50/1-12 E

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 206636

### A legfontosabb jellemzők

Elektronikus szabályozású keringetőszivattyú fokozatmentes differenciálszabályozással

Energhatékonyági mutató (EEI): 0,20

Az IF-modullal 0–10 V vezérlés lehetséges

Emelési magasság max. 12 m



**UP 25/1-8 PCV**

Termékszám: 205285



**UP 25/7.5 PCV**

Termékszám: 201620



**UP 30/1-10 PCV**

Termékszám: 205288



**UP 40/1-8 E**

Termékszám: 206633



Típus	UP 25/1-8 PCV	UP 25/7.5 PCV	UP 30/1-10 PCV
Megrendelészám	205285	201620	205288

## Műszaki adatok

Energiahatékonysági együttható EEI	0,20	0,20	0,20
Csatlakoztatás	G 1 ½	G 1 ½	G 2
Emelési magasság	8,00 m	8,40 m	10,00 m
Max. átfolyás	9,50 m <sup>3</sup> /h	4,00 m <sup>3</sup> /h	10,00 m <sup>3</sup> /h
Teljesítményfelvétel	200 W	10-60 W	200 W
Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V
Szabályozás 0-10 V-os jellel IF-modulon keresztül	x	-	x
Szabályozás nyomáskülönbségen keresztül	x	x	x
Szabályozás impulzusszélesség-modulációval	x	x	x
Beépítési hossz (nyílmagasság)	180 mm	180 mm	180 mm



Típus	UP 40/1-8 E	UP 50/1-12 E
Megrendelészám	206633	206636

## Műszaki adatok

Energiahatékonysági együttható EEI	0,23	0,23
Csatlakoztatás	DN 40	DN 50
Emelési magasság	8,00 m	12,00 m
Max. átfolyás	15,00 m <sup>3</sup> /h	29,00 m <sup>3</sup> /h
Teljesítményfelvétel	12-310 W	25-590 W
Névleges feszültség	230 V	230 V
Szabályozás 0-10 V-os jellel IF-modulon keresztül	x	x
Szabályozás nyomáskülönbségen keresztül	x	x
Szabályozás impulzusszélesség-modulációval	-	-
Beépítési hossz (nyílmagasság)	220 mm	280 mm

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.