

VRL-C 870 G Premium



DECENTRALIZÁLT SZELLŐZTETŐ
BERENDEZÉS

TERMÉKSZÁM: 204132

Szükséges tartozék

Cikk	Megrendelésszám	Típus	Leírás
	237672	<u>LTM dezent 600/800 Z-PSS</u>	Szerelési rendszer decentralizált szellőztetőberendezéshez
	237629	<u>LTM dezent BA VA 410 B</u>	Külső takaróelem
	237633	<u>LTM dezent BA VA 410 W</u>	Külső takaróelem
	237674	<u>LTM dezent RWA</u>	Szerelési rendszer decentralizált szellőztetőberendezéshez
	204144	<u>ZVRL-C CU</u>	Decentralizált szellőztetőberendezés vezérlése

Ajánlott tartozék

Cikk	Megrendelésszám	Típus	Leírás
	237646	<u>LTM dezent BACnet Web - Ethernet</u>	Interfészkártyák a decentralizált szellőztetőberendezés épületautomatikához való csatlakoztatásához
	237673	<u>LTM dezent C-PSS</u>	Szerelési rendszer decentralizált szellőztetőberendezéshez

	237649	<u>LTM dezent CO#</u>	CO ₂ -érezkelő
	237648	<u>LTM dezent Modbus RS 485 IF</u>	Interfészártyák a decentralizált szellőztetőberendezés épületautomatikához való csatlakoztatásához
	237634	<u>LTM dezent ULB-90</u>	Szerelési rendszer decentralizált szellőztetőberendezéshez
	237658	<u>LTM dezent VOC</u>	VOC érezkelő a decentralizált szellőztetőberendezés igény szerinti vezérléséhez

Karbantartási tartozék

Cikk	Megrendelésszám	Típus	Leírás
	206205	<u>FMK F7-10 ZUL dez. 800/870</u>	Szűrőszövet-készlet decentralizált szellőztetőberendezéshez
	206204	<u>FMK F7-2 ZUL dez. 800/870</u>	Szűrőszövet-készlet decentralizált szellőztetőberendezéshez
	206203	<u>FMK M5-10 ABL dez. 800/870</u>	Szűrőszövet-készlet decentralizált szellőztetőberendezéshez
	206202	<u>FMK M5-2 ABL dez. 800/870</u>	Szűrőszövet-készlet decentralizált szellőztetőberendezéshez

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink:
www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.